



426057, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Красногеройская, 25 т. 8(3412)787596
e-mail: mbdou-9@mail.ru

23.10.2020 № 100
На № 02/7/1-3 от 04.02.2019

Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г. Ижевска
РФ, 426008, УР, г. Ижевск,
ул. Коммунаров, 323

ОТЧЕТ о проведенных мероприятиях
по Предписанию от 04 февраля 2019 года № 02/7/1/1-3 об устранении
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Проводимые мероприятия
1/1/1	Для покрытия пола в помещениях групповых ячеек (группы «Солнышко» и «Колокольчики») применен горючий материал (линолеум) не сертифицированный в области пожарной безопасности – соответствие показателей пожарной опасности не выше чем КМ2 не подтверждено	15.01.2020	В связи с недостаточным финансированием отправлено письмо от 19.06.2020г. № 48 Учредителю о выделении дополнительных субсидий на устранение нарушений требований пожарной безопасности и приведение в нормативное состояние имущества.
1/1/2	Отделка (покрытие) стен помещений в здании детского сада выполнена из горючих материалов (обои в кабинете	15.01.2020	Выполнено заведующий МБДОУ № 9 Т.Н.Петрова

	заведующей, кабинет педагога) вместо материалов класса пожарной опасности КМ2		
1/1/3	Не обеспечен подъезд пожарной техники к зданию детского сада со всех сторон	15.01.2020	В связи с недостаточным финансированием отправлено письмо от 19.06.2020г. № 48 Учредителю о выделении дополнительных субсидий на устранение нарушений требований пожарной безопасности и приведение в нормативное состояние.

Заведующий МБДОУ № 9



Т.Н.Петрова